



Pen. P. Stecianski
08. 09. 2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

NHK.9020.1141.2021.MA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu

Wpłynęło dnia 2021 -09- 08 Wpłynęło dnia

L.dz. 535 zał.

Nowy Sącz, dnia 6 września 2021r.

**Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Starym Sączu
ul. Krakowska 26
33-340 Stary Sącz**

Dotyczy: oceny sezonowej Kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 344 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 624) oraz § 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 255) informuje, że dokonał oceny sezonowej Kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu po sezonie letnim 2021 roku i stwierdza co następuje:

- 1) Ocena sezonowa została przygotowana na podstawie środków zarządzania podejmowanych przez organizatora kąpieliska tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, ul. Krakowska 26 oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, ul. Czarnieckiego 19;
- 2) Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego organizator kąpieliska zaktualizował profil wody w kąpielisku poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego;
- 3) Organizator kąpieliska uzgodnił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Sączu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Pobór próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej odbywał się z jednego punktu poboru: od strony pomostu wschodniego. Badania wody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- 4) W ramach kontroli wewnętrznej systematycznie dokonywano oceny wizualnej czystości wody w kąpielisku Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń, rozmnażania się makroalg czy zakwitów sinic;
- 5) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w trakcie trwania sezonu kąpielowego tj. od 11 czerwca do 29 sierpnia 2021 roku na podstawie badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej wydał 6 bieżących ocen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
<https://www.gov.pl/psse-nowy-sacz> e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 443 54 64, 18 442 13 54
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 443 57 32, fax: (+48) 18 443 57 32
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

niepodlega

POLSKA
RZECZYPOSPOLITA
NIEPODLEGŁOŚĆ

- kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu, stwierdzających przydatność wody do kąpielii;
- 6) Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 624) analizując wyniki badania wody w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej w latach 2018-2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu stwierdził **dostateczną** jakość wody w kąpielisku Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu;
 - 7) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu niezwłocznie informował społeczeństwo o bieżącej ocenie jakości wody w Kąpielisku Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego. Ponadto organizator kąpieliska tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, ul. Krakowska 26 zamieszczał na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na terenie obiektu informację na temat bieżącej oceny jakości wody oraz klasyfikacji kąpieliska;
 - 8) Organizator kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu w ramach podejmowania czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń przed sezonem letnim 2021 roku wprowadził procedurę nadzoru nad jakością wody w kąpielisku. Ww. procedura określa m.in. sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (zamknięcie kąpieliska, odpowiednie oznakowanie, poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu -2-
Mateusz Wójcik
mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) aa

Do wiadomości:

- 1) Burmistrz Miasta Starego Sącza, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz – /ePUAP: xkk2740tcp/

Wyk.: M. Antkiewicz Tel : 18-443-54-64 wew. 23